

## 2024 LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Sıra No	Başvuru Tarihi	Başvuru Sahibi	Üretim/Tüketim Yeri	Yönetmeliğin İlgili Maddesi	Arazi/Çatı/Cephe	Türü	Verilen Görüş	Olumsuz İse Gerekçesi
			Aynı/Farklı					
1	22.03.2024	Doğuş Teknik Klima Havalandırma San. ve Tic. Ltd. Şti.	Aynı	5.1.h.	Çatı	GES	Olumsuz	Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin 33. Madde 2. Fıkrasında ' <b>TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücü azami, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla mezkûr baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal görünür gücüne kadar olabilir.</b> ' ifadesi gereği sistem bağlantı görüşünün olumsuz olarak değerlendirildiği ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. Madde 1. Fıkrasında ' <b>....TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin ve/veya ilgili trafo merkezindeki transformatör cebri soğutmasız nominal görünür gücünün aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.</b> ' ifadesi yer almaktadır. Bu sebeple; TEİAŞ'ın 23.05.2024 tarih ve E-60830501-102.01-2482502 sayılı yazısında belirtildiği üzere başvurunuz olumsuz değerlendirilmiştir.
2	26.03.2024	Emfa Elektrik Malzeme Fabrikası A.Ş.	Aynı	5.1.h.	Çatı	GES	Olumsuz	Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin 33. Madde 2. Fıkrasında ' <b>TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücü azami, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla mezkûr baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal görünür gücüne kadar olabilir.</b> ' ifadesi gereği sistem bağlantı görüşünün olumsuz olarak değerlendirildiği ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. Madde 1. Fıkrasında ' <b>....TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin ve/veya ilgili trafo merkezindeki transformatör cebri soğutmasız nominal görünür gücünün aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.</b> ' ifadesi yer almaktadır. Bu sebeple; TEİAŞ'ın 23.05.2024 tarih ve E-60830501-102.01-2482502 sayılı yazısında belirtildiği üzere başvurunuz olumsuz değerlendirilmiştir.
3	28.03.2024	Larplast Plastik Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.	Aynı	5.1.ç.	Çatı	GES	Olumsuz	Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin 33. Madde 2. Fıkrasında ' <b>TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücü azami, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla mezkûr baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal görünür gücüne kadar olabilir.</b> ' ifadesi gereği sistem bağlantı görüşünün olumsuz olarak değerlendirildiği ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. Madde 1. Fıkrasında ' <b>....TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin ve/veya ilgili trafo merkezindeki transformatör cebri soğutmasız nominal görünür gücünün aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.</b> ' ifadesi yer almaktadır. Bu sebeple; TEİAŞ'ın 23.05.2024 tarih ve E-60830501-102.01-2482502 sayılı yazısında belirtildiği üzere başvurunuz olumsuz değerlendirilmiştir.